

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Čj.: KHSV/19874/2020/ZR/HOK/Mal

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): Hana Malíková, č. sl.pr. 158

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): -

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a **důvod jejich přizvání**: -

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Vodovod pro veřejnou potřebu Radešín

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Obec Radešín
Radešín 58
592 55 Bobrová
IČ: 00599727

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma): -

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

Ing. Radek Chocholáč, starosta, dat. nar. [REDAKCE], adresa trvalého bydliště Radešín 51

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):

Jaroslav Neubauer, obsluha vodovodu, datum narození [REDAKCE], trvalé bydli. Radešín 43

6. Kontrola zahájena dne: 4.9.2020 v 8:00 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 3, § 4 a § 5 zák. č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

○ **8. Vzorky odebrány: ne ano-**

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontroly v sídle provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Radešín
den jeho provedení: 4.9.2020

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Kontrola byla provedena na základě podnětu doručeného na KHS kraje Vysočina dne 27.8.2020.

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu Radešín (dále jen „provozovatel vodovodu“) zajistil s ohledem na opakovaně nadlimitní nálezy manganu a železa v dodávané pitné vodě v závěru roku 2018 osazení technologie k úpravě vody (dodal, instaloval a servisuje VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou). Tato úpravná nahradila původní zastaralou a nefunkční úpravu BIRM (dodavatel Neptun Bylany), úprava vody však probíhá na obdobném principu, tj. Úprava pH, oxidace, filtrace, zdravotní zabezpečení vody. K úpravě jsou používány tyto chemické látky: hydroxid sodný a chlornan sodný. Jedná se o látky schválené k úpravě vody a uvedené ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. V letošním roce VODASERVIS s.r.o. na základě požadavku provozovatele vodovodu změnil systém úpravy vody tak, že přes úpravnu prochází pouze voda z vrtu, která snížení obsahu železa a manganu vyžaduje, voda z obou kopaných studní, která úpravu nepotřebuje je pouze zdravotně zabezpečena. Případná směs vody ze všech tří vodních zdrojů, tj. vody z kopané studny Ovčačka a vody ze sběrné studny a upravená voda z vrtu je následně zabezpečena dezinfekcí ve sběrné studni, dávkování chlornanu sodného je v závislosti na impulzu vodoměru. Tato skutečnost byla ověřena při místním šetření.

Uvedené skutečnosti nejsou dosud ošetřeny novým provozním řádem, jehož zpracování bude teprve zahájeno. Pro zpracování provozních řádů dle nové legislativy je všem provozovatelům vodovodů poskytnuto přechodné období do 31.10.2023.

Bylo zjištěno, že k úpravě vody nejsou použity neznámé látky. Technologii k úpravě vody realizovala včetně následných změn odborná firma.

Vlastnické vztahy ani podmínky platného povolení k nakládání s vodami orgán ochrany veřejného zdraví neposuzuje.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:-

Písemnou zprávu zasílejte na adresu: KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Vyjádření kontrolované osoby přítomné na místě kontroly:

Kroky k zahájení prací na zpracování nového provozního řádu vodovodu zahájíme ještě v letošním roce.

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 4.9.2020 v 9:25 hodin.

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 stránky

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

Machková

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 4.9.2020 v 4.9.2020 hodin

[Handwritten signature]